現場検査チェックシート（第１回検査／特定住宅版）木造軸組工法用

邸

申込受付番号								

事業者届出番号	
現場検査員番号	
現場検査日時	. . : ～ :
特定団体名称	
住宅種別	□戸建［□3階以下、 □4階以上］ □共同［□3階以下、 □4階以上］
混構造の場合	［上部構造： ］ ［下部構造： ］

届出事業者名	
現場検査員名	
現場立会者名※	
※現場立会者は第２回検査を行う検査員に責任を持ってこのチェックシートを渡してください	
建設性能評価	□有(□併用、別機関 □評価書取得済) □無
地盤保証制度（戸建のみ）	□有 □無

検査項目			該当項目	施工内容等の記録	判定欄	確認方法 目視計測	書類	聴取
1 地盤	1.1	敷地判定		・判定方法 □現地調査チェックシート（地盤調査 □不要） □地盤調査				
	1.2	地盤調査	□	・調査方法 □ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験 □表面波探査 □ラムサウンディング試験 □標準貫入試験 □その他（ ）				
				・測定箇所 （ 箇所）≧４箇所 ３箇所以下の場合（判定の根拠： ）				
				・調査結果の考察 □あり（地盤調査会社の考察） □なし □その他（□設計者考察 □施工者考察）				
2 地業	2.1	地業		・種別 □砕石地業 □割栗地業 □その他（ ）				
	2.2	杭・地盤補強	□	・工法選択根拠 □調査会社の考察 □その他の考察（□設計者 □施工者 □地盤補強会社）				
			□	・工法（地盤補強） □柱状改良工法 □表層改良工法 □小口径杭工法（□鋼管□木杭□コンクリート） （杭基礎） □既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 □その他（ ）				
3 基礎	3.1	基礎の構造		・形式 □布基礎 □べた基礎 □免震基礎 □その他（ ）				
				・形式選択根拠□調査会社考察 □その他考察（□設計者□施工者□地盤補強会社） □基礎設計のためのチェックシート（木造2階建以下に限る）				
				・根入れ深さ 布基礎 （ ㎜）≧ 240㎜ べた基礎（ ㎜）≧ 120㎜				
	3.2	底盤 布基礎	□	・躯体寸法 幅 （ ㎜） 厚さ（ ㎜）≧ 150㎜				
				・配筋方法 ベース筋 径（ ）≧D10、間隔（ ㎜）≦300㎜ ・底盤かぶり厚さ				
		べた基礎	□	・躯体寸法 厚さ（ ㎜）≧ 120㎜ 配筋 □シングル配筋 □ダブル配筋				
				・配筋方法 □べた基礎配筋表 □構造計算 □工学的判断 □その他（ ） 鉄筋 径（ ㎜）、間隔（ ㎜） ・底盤かぶり厚さ				
	3.4	立上り部分		・躯体寸法 厚さ （ ㎜） ≧ 120㎜				
				・配筋方法 主筋 径（ ）≧ D13 縦筋 径（ ）≧ D10、間隔（ ㎜）≦300㎜				
				・主筋の継手 □重ね継手（重ね長さ: ㎜） □溶接継手				
				・床下換気措置 □換気口 □ねこ土台 □その他（ ）				
				・換気口廻りの補強 □あり □該当換気口なし				
結 果			□ 指摘内容はありません		□ 指摘内容通知書を確認する			

備 考	3条確認（有、無） 内容：

凡例 該当項目欄[□ は必須、有は☑]：判定欄［適合：○、不適合：×、未施工部分：「未」と記入］
確認方法欄： 確認の拠り所を明らかにし、該当する欄にチェックマーク「レ」を記入。

・３条確認を受けたものについては、該当する検査項目番号を○で囲み、備考欄に内容を記載してください。

・3.3基礎高さは、第2回検査項目